

**SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc**

Số: 829/TM-BVPT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

V/v Mời chào giá gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng
hệ thống xử lý nước thải y tế năm 2026 cho
Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước
thải y tế năm 2026 cho Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ**

Trước hết, Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ trân trọng cảm ơn các đơn vị đã cung cấp dịch vụ, hàng hóa, trang thiết bị y tế... (Sau đây gọi chung là nhà thầu) cho Đơn vị chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ đang có kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải y tế năm 2026 cho Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Để có cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải y tế năm 2026 cho Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ. Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ kính mời các nhà thầu quan tâm, có đủ năng lực thực hiện gói thầu như đã nêu ở trên gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ. Việc gửi, nộp báo giá chào thầu Quý nhà thầu có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

Tên người nhận: Phòng văn thư- Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Địa chỉ: Xã Phúc Thọ- Thành phố Hà Nội.

Nội dung ghi: Chào giá gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải y tế năm 2026 cho Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 11 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Trung

DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Thư mời số  /TM-BVPT ngày 08/12/2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Khối lượng mời thầu	Đơn vị	Mô tả dịch vụ
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước thải y tế năm 2026 cho Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ		01	Hệ thống	<p>I. Hình thức bảo trì :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 tháng bảo trì 1 lần <p>II. Nội dung công việc</p> <p>1. Hệ thống thu gom đầu vào :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra lưu lượng nước đầu vào - Kiểm tra hồ ga thu gom đầu vào - Vệ sinh rác hồ thu gom <p>2. Hạng mục hợp khối Tank xử lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra điều chỉnh lưu lượng khí cung cấp cho các tank xử lý - Kiểm tra điều chỉnh lưu lượng hồi lưu, tuần hoàn nước - Kiểm tra đường ống cấp khí, lưu lượng sục khí - Kiểm tra bơm đầu ra - Kiểm tra điều chỉnh phao tiến hiệu đầu ra, thay thế phao tín hiệu hỏng. - Kiểm tra và bổ sung hóa chất khử trùng <p>3. Hạng mục máy thổi khí :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và bổ sung dầu máy. - Kiểm tra và vệ sinh máy thổi khí, thay thế vật liệu lọc hư hỏng. - Kiểm tra và bảo dưỡng các vị trí đầu nối đường ống, van điện tử, van cửa, van 1 chiều - Kiểm tra hiệu chỉnh lại áp suất khí - Kiểm tra, thay thế dây curoa hư hỏng. - Kiểm tra an toàn về điện - Chạy thử thiết bị <p>4. Hệ thống tủ điều khiển:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, hiệu chỉnh dòng điện - Hiệu chỉnh lại rơ le thời gian - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các vị trí đầu nối dây điện, thay



					thể các cầu chì hư hỏng. - Kiểm tra độ tiếp địa của các dây dẫn và các thiết bị - Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện - Vệ sinh vỏ của tủ điều khiển - Vận hành chạy tự động toàn bộ hệ thống
	Tổng cộng: 01 khoản				

